

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,24	7,08	1,16	1		1	1	1						1,58	1,71	
	01:00	7,66	5,75	1,91	1		1		1							2,37	2,37
	02:00	7,14	5,19	1,95			1		1							2,51	2,50
	03:00	6,93	5,10	1,83			1		1							2,43	2,43
	04:00	6,77	5,21	1,56			1		1							2,37	2,36
	05:00	6,78	5,32	1,45			1		1							2,37	2,37
	06:00	7,16	5,27	1,89			1		1							2,45	2,45
	07:00	7,67	6,41	1,26	1		1		1							2,25	2,25
	08:00	8,53	7,36	1,17	1	1	1		1							2,23	2,23
	09:00	9,16	7,17	2,00	1	1	1		1							2,66	2,66
	10:00	9,27	7,99	1,28	1	1	1		1							1,36	1,34
	11:00	9,09	7,01	2,08				1	1							2,59	2,58
	12:00	9,28	7,44	1,84				1	1							2,75	2,76
	13:00	9,61	8,30	1,31				1	1							3,00	2,99
	14:00	9,49	8,16	1,33				1	1							2,96	2,95
	15:00	9,07	7,78	1,30				1	1							2,58	2,57
	16:00	8,98	7,78	1,20				1	1							2,45	2,45
	17:00	9,08	7,87	1,20				1	1	1						2,57	2,57
	18:00	9,70	8,48	1,22				1	1							2,99	3,00
	19:00	10,09	9,05	1,05				1	1							3,04	3,04
	20:00	10,73	9,53	1,20			1	1	1							3,03	3,03
	21:00	10,13	8,30	1,83			1	1	1							2,58	2,55
	22:00	9,20	7,59	1,61			1	1	1							1,63	1,62
	23:00	8,40	7,19	1,21	1		1	1	1							1,24	1,32

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης