

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,88	5,05	0,84	1		1		1						0,98	0,98	
	01:00	5,56	4,47	1,09	1				1							1,23	1,23
	02:00	5,32	4,65	0,67	1				1							0,98	0,98
	03:00	5,31	4,57	0,74	1				1							0,98	0,97
	04:00	5,32	4,42	0,91	1				1							0,98	0,98
	05:00	5,58	4,42	1,17	1				1							1,23	1,24
	06:00	6,19	4,53	1,66	1				1							1,84	1,84
	07:00	6,67	4,79	1,89	1				1							2,26	2,27
	08:00	7,35	5,45	1,90	1				1							2,56	2,55
	09:00	7,84	6,03	1,81	1		1		1							2,45	2,42
	10:00	7,88	5,88	2,01	1		1		1							2,47	2,47
	11:00	7,87	5,61	2,26	1		1		1							2,46	2,46
	12:00	7,84	5,57	2,27	1		1		1							2,43	2,44
	13:00	7,65	5,63	2,01	1		1		1							2,25	2,24
	14:00	7,12	5,45	1,67	1		1		1							1,71	1,71
	15:00	6,62	5,09	1,54	1		1		1							1,55	1,56
	16:00	6,49	4,39	2,10	1				1							2,15	2,15
	17:00	6,80	4,62	2,18	1				1							2,36	2,36
	18:00	7,84	5,87	1,98	1				1							2,74	2,75
	19:00	8,55	6,74	1,82	1		1		1							2,96	2,96
	20:00	8,95	6,71	2,24	1		1		1							3,04	3,04
	21:00	8,31	5,76	2,55	1		1		1							2,84	2,82
	22:00	7,30	5,10	2,20	1		1		1							2,21	2,21
	23:00	6,48	4,38	2,10	1				1							2,13	2,12

Μερική διακοπή το διάστημα 09:46 – 09:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης