

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,85	4,31	1,54	1				1						1,55	1,54	
	01:00	5,42	3,80	1,62					1						1,62	1,62	
	02:00	5,16	3,37	1,79					1						1,81	1,80	
	03:00	5,09	3,31	1,78					1						1,78	1,78	
	04:00	5,09	3,32	1,78					1						1,78	1,78	
	05:00	5,38	3,50	1,88					1						1,88	1,88	
	06:00	5,99	3,90	2,09					1						2,09	2,09	
	07:00	6,69	4,36	2,33	1				1						2,33	2,33	
	08:00	7,33	4,78	2,55	1				1						2,56	2,56	
	09:00	7,82	5,12	2,70	1				1						2,72	2,72	
	10:00	8,09	5,48	2,61	1		1		1					1	2,63	2,62	
	11:00	7,39	4,83	2,56			1		1					1	2,59	2,58	
	12:00	7,22	4,74	2,49			1		1						2,52	2,51	
	13:00	7,43	4,97	2,46			1		1					1	2,60	2,60	
	14:00	6,98	4,69	2,29			1		1						2,44	2,43	
	15:00	6,43	4,37	2,07			1		1						2,11	2,10	
	16:00	6,24	4,35	1,89			1		1						1,91	1,92	
	17:00	6,82	4,57	2,25			1		1						2,34	2,34	
	18:00	7,48	4,97	2,50			1		1						2,61	2,61	
	19:00	8,30	6,04	2,26			1		1						2,88	2,89	
	20:00	8,80	6,97	1,83		1	1		1						3,04	3,04	
	21:00	8,11	6,17	1,94		1	1		1						2,70	2,68	
	22:00	7,14	5,26	1,88		1	1		1						2,20	2,20	
	23:00	6,34	4,56	1,79			1		1						2,02	2,02	

Τις πρώτες πρωινές ώρες και τις απογευματινές επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης