

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ΗΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,40	4,66	0,74	1				1						1,08	1,07
	01:00	5,07	4,45	0,62	1				1						0,73	0,73
	02:00	4,89	4,37	0,52	1				1						0,93	0,93
	03:00	4,88	4,38	0,50					1						1,62	1,62
	04:00	4,85	4,26	0,59					1						1,60	1,60
	05:00	5,02	4,48	0,54					1						1,71	1,71
	06:00	5,60	5,10	0,50	1				1						1,37	1,38
	07:00	6,02	5,45	0,57	1				1						1,68	1,69
	08:00	6,50	6,01	0,50	1				1						2,15	2,15
	09:00	6,83	6,56	0,27	1		1		1						1,59	1,57
	10:00	6,99	6,84	0,16	1		1		1						1,57	1,57
	11:00	6,86	6,83	0,03	1		1		1						1,44	1,44
	12:00	7,00	6,96	0,04	1		1		1						1,58	1,58
	13:00	7,10	7,04	0,06	1		1		1						1,69	1,69
	14:00	6,61	6,60	0,01	1		1		1						1,22	1,20
	15:00	6,15	6,13	0,02	1		1		1						0,72	0,72
	16:00	6,14	6,14	0,01	1		1		1						0,71	0,72
	17:00	6,54	6,53	0,01	1		1		1						1,09	1,11
	18:00	7,21	7,17	0,04	1		1		1						1,77	1,78
	19:00	8,17	8,14	0,02	1	1	1		1						2,03	2,03
	20:00	8,61	8,41	0,20	1	1	1		1						2,13	2,11
	21:00	7,92	7,33	0,58	1	1	1		1						1,44	1,43
	22:00	6,98	6,80	0,18	1	1	1		1						0,95	0,96
	23:00	6,19	6,12	0,07	1					1					1,41	1,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης