

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,58	5,46	0,12	1				1						1,26	1,25	
	01:00	5,33	5,26	0,07	1				1						1,00	0,99	
	02:00	5,04	4,71	0,33	1				1						0,71	0,71	
	03:00	5,00	4,35	0,66	1				1						0,66	0,67	
	04:00	4,98	4,35	0,63	1				1						0,65	0,64	
	05:00	5,11	4,54	0,57	1				1						0,77	0,77	
	06:00	5,60	4,47	1,13	1				1						1,25	1,26	
	07:00	6,02	4,67	1,34	1				1						1,36	1,32	
	08:00	6,57	5,25	1,32	1			1							1,30	1,85	
	09:00	7,03	5,51	1,52	1			1							1,52	2,46	
	10:00	6,83	5,31	1,52	1			1							1,52	2,39	
	11:00	6,99	5,47	1,52	1			1							1,52	2,40	
	12:00	7,27	5,77	1,51	1			1						1		1,52	2,45
	13:00	7,09	6,48	0,61	1		1	1						1		1,94	1,83
	14:00	7,14	6,68	0,47	1	1	1	1								1,85	0,91
	15:00	6,51	6,03	0,48	1		1	1								1,85	0,93
	16:00	6,20	5,81	0,39	1		1	1								1,85	0,67
	17:00	6,58	6,29	0,28	1		1		1							1,85	1,12
	18:00	7,01	6,52	0,49	1		1		1							1,85	1,57
	19:00	7,69	7,17	0,52	1		1		1							1,85	2,26
	20:00	8,06	7,55	0,51	1		1		1							1,85	2,65
	21:00	7,42	6,84	0,58	1		1		1							1,89	2,01
	22:00	6,47	6,35	0,13	1		1		1							1,36	1,27
	23:00	5,66	5,52	0,14			1		1							1,39	1,34

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Στο διάστημα μεταξύ 13:12 – 13:22 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης