

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800			
Η Σ Λ Η Μ Ν Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,01	5,01	0,00			1		1						1,20	0,68	
	01:00	4,67	4,56	0,12					1							1,32	1,04
	02:00	4,47	4,44	0,03					1							1,24	1,22
	03:00	4,47	4,43	0,03					1							1,23	1,14
	04:00	4,49	4,47	0,02			1		1							1,23	0,18
	05:00	4,70	4,67	0,03			1		1							1,23	0,36
	06:00	5,32	5,28	0,04			1		1							1,23	0,97
	07:00	5,96	5,81	0,15			1		1							1,41	1,28
	08:00	6,81	6,73	0,08			1	1	1					1	1	1,52	1,09
	09:00	7,22	7,10	0,12			1	1					1	1		1,68	1,76
	10:00	7,19	7,17	0,03	1		1	1					1	1		1,53	1,51
	11:00	6,48	6,48	0,00	1		1	1	1							1,24	0,76
	12:00	6,56	6,48	0,08	1		1		1							0,62	1,08
	13:00	6,55	6,28	0,27	1		1		1							1,11	1,10
	14:00	6,02	5,95	0,07	1		1		1							0,65	0,67
	15:00	5,18	5,13	0,05	1				1							0,84	0,85
	16:00	5,18	5,15	0,03	1				1							0,84	0,84
	17:00	5,50	5,48	0,02	1				1							1,10	1,10
	18:00	6,41	6,41	0,00	1				1							1,26	1,26
	19:00	7,49	7,49	0,00	1	1			1						1	1,29	1,28
	20:00	8,02	8,02	0,00	1	1			1						1	1,30	1,30
	21:00	7,29	7,29	0,00	1	1			1						1	1,23	1,22
	22:00	6,32	6,32	0,00	1	1			1							1,02	1,04
	23:00	5,54	5,54	0,00	1				1							1,16	1,16

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ βρισκόταν εκτός λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 03:00 - 09:00. Στο διάστημα μεταξύ 08:50 - 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ. Έως τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης