

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	10,62	9,40	1,23			1				6	2,65
	01:00	10,01	8,83	1,18		1	1			1		2,65
	02:00	9,49	8,23	1,25		1	1			1		2,65
	03:00	8,54	7,28	1,26		1				5		2,65
	04:00	8,37	6,85	1,53		1				5	1	2,65
	05:00	7,39	5,58	1,81		1				4	1	2,65
	06:00	8,03	6,22	1,81		1				4	1	2,65
	07:00	8,89	7,63	1,26		1				5	1	2,65
	08:00	9,47	8,17	1,30		1				5	1	2,65
	09:00	9,94	7,54	2,40		1				2	3	2,65
	10:00	11,08	8,77	2,31		1				2	4	2,65
	11:00	11,31	9,07	2,24		1				3	4	2,65
	12:00	11,82	9,61	2,21		1				3	4	2,65
	13:00	12,20	9,97	2,23		1	1			2	4	2,65
	14:00	12,20	10,27	1,93		1	1				4	2,65
	15:00	12,19	10,51	1,68		1	1				4	2,65
	16:00	12,11	10,59	1,52		1	1				4	2,65
	17:00	12,13	11,18	0,95		1	1			1	4	2,65
	18:00	12,66	11,22	1,44		1	1			1	4	2,65
	19:00	12,66	11,21	1,45		1	1			1	4	2,65
	20:00	13,19	11,54	1,65		1	1			1	4	2,65
	21:00	12,88	11,38	1,51		1	1			1	4	2,65
	22:00	12,19	10,39	1,80		1	1				4	2,65
	23:00	11,81	10,18	1,62		1	1				4	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση