

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	10,77	9,73	1,04		1	1				3	2,65
	01:00	9,80	9,41	0,39		1	1			2		2,65
	02:00	9,30	8,55	0,75		1	1			2		2,65
	03:00	8,69	7,15	1,54		1	1			2		2,65
	04:00	8,92	7,60	1,31		1	1			2		2,65
	05:00	9,00	7,60	1,40		1	1			2		2,65
	06:00	9,45	7,91	1,55		1	1			1		2,65
	07:00	9,39	7,69	1,71		1	1					2,65
	08:00	10,29	8,95	1,34		1	1			1		2,65
	09:00	10,96	9,49	1,48			1			4	3	2,65
	10:00	11,05	9,32	1,73			1			5	3	2,65
	11:00	11,47	10,06	1,40			1			4	3	2,65
	12:00	12,03	10,28	1,75		1	1			1	3	2,65
	13:00	12,30	10,41	1,89		1	1			3	3	2,65
	14:00	12,48	10,80	1,68		1	1			3	3	2,65
	15:00	12,53	11,02	1,52		1	1			3	3	2,65
	16:00	12,50	10,86	1,65		1	1			2	3	2,65
	17:00	12,20	10,57	1,62		1	1			2	3	2,65
	18:00	12,84	11,67	1,17		1	1			2	3	2,65
	19:00	13,16	12,02	1,14		1	1			3	3	2,65
	20:00	13,38	12,24	1,14		1	1			3	3	2,65
	21:00	13,19	12,70	0,49		1	1			4	3	2,65
	22:00	12,49	10,94	1,55		1	1			3	3	2,65
	23:00	11,94	10,68	1,26		1	1			3	3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση