

ΗΣ ΜΗΛΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000		
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	11,09	10,54	0,54		1	1			2	3	2,65	
	01:00	10,11	9,35	0,76		1	1			2		2,65	
	02:00	9,72	8,83	0,89		1	1			2		2,65	
	03:00	9,13	8,14	0,99		1	1			2		2,65	
	04:00	8,41	7,35	1,06		1	1			2		2,65	
	05:00	8,89	7,62	1,27		1	1			1		2,65	
	06:00	9,43	7,99	1,44		1	1			1		2,65	
	07:00	9,82	8,03	1,78		1	1			1		2,65	
	08:00	10,23	8,32	1,91		1	1			1		2,65	
	09:00	10,97	8,48	2,49		1	1				3	2,65	
	10:00	11,37	9,08	2,29		1	1			1	3	2,65	
	11:00	11,47	9,31	2,16		1	1			1	3	2,65	
	12:00	12,00	9,73	2,28		1	1			1	3	2,65	
	13:00	12,34	9,79	2,55		1	1			1	3	2,65	
	14:00	12,36	9,77	2,59		1	1			1	3	2,65	
	15:00	12,38	9,80	2,58		1	1			1	3	2,65	
	16:00	12,25	9,65	2,60		1	1			1	3	2,65	
	17:00	12,30	9,70	2,60		1	1			1	3	2,65	
	18:00	12,54	9,98	2,56		1	1			1	3	2,65	
	19:00	12,64	10,38	2,26		1	1			1	3	2,65	
	20:00	13,23	11,43	1,80		1	1			2	3	2,65	
	21:00	12,42	10,63	1,79		1	1			2	3	2,65	
	22:00	11,77	10,05	1,72		1	1			1	3	2,65	
	23:00	11,57	9,81	1,76		1	1			1	3	2,65	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση