

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	9,38	7,44	1,94		1	1				2	2,65
	01:00	8,01	6,09	1,93		1	1					2,65
	02:00	7,70	5,70	2,00		1	1					2,65
	03:00	7,54	5,53	2,00		1	1					2,65
	04:00	7,27	5,25	2,01			1			2		2,65
	05:00	6,85	4,84	2,02			1			2		2,65
	06:00	6,80	4,79	2,01			1			2		2,65
	07:00	7,87	5,86	2,02			1			3		2,65
	08:00	8,47	6,47	2,00			1			3		2,65
	09:00	9,09	7,07	2,02			1			1	3	2,65
	10:00	9,44	7,42	2,02			1			1	3	2,65
	11:00	9,50	7,50	2,00			1			1	3	2,65
	12:00	9,52	7,54	1,98			1			2	3	2,65
	13:00	10,02	8,07	1,95			1			2	3	2,65
	14:00	10,02	8,21	1,81			1			2	3	2,65
	15:00	9,98	8,28	1,70			1			2	3	2,65
	16:00	9,80	8,29	1,51			1			2	3	2,65
	17:00	9,97	8,29	1,68			1			2	3	2,65
	18:00	10,47	9,13	1,34			1			4	3	2,65
	19:00	10,67	9,30	1,37			1			4	3	2,65
	20:00	11,08	9,66	1,43			1			4	3	2,65
	21:00	10,73	9,56	1,17			1			5	3	2,65
	22:00	10,02	9,13	0,90			1			4	3	2,65
	23:00	9,38	8,95	0,43			1			4	3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση