

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,71	8,21	0,50		1	1			2	3	2,65
	01:00	8,07	7,81	0,26		1	1					2,65
	02:00	6,92	6,59	0,33		1	1					2,65
	03:00	6,56	6,04	0,52		1	1					2,65
	04:00	6,88	6,12	0,77		1	1					2,65
	05:00	6,92	6,07	0,85		1	1					2,65
	06:00	7,41	6,84	0,57		1	1					2,65
	07:00	8,02	7,54	0,48		1	1					2,65
	08:00	8,76	8,28	0,48		1	1					2,65
	09:00	9,29	9,07	0,22		1	1				3	2,65
	10:00	9,58	8,97	0,61		1	1			1	3	2,65
	11:00	9,73	8,94	0,79		1	1			1	3	2,65
	12:00	10,17	9,41	0,76		1	1			1	3	2,65
	13:00	10,51	9,77	0,74		1	1			1	3	2,65
	14:00	10,37	9,73	0,64		1	1			1	3	2,65
	15:00	9,63	8,95	0,68		1	1			1	3	2,65
	16:00	10,08	9,47	0,61		1	1			1	3	2,65
	17:00	10,27	9,65	0,62		1	1			1	3	2,65
	18:00	10,84	10,37	0,47		1	1			1	3	2,65
	19:00	11,16	10,65	0,51		1	1			1	3	2,65
	20:00	11,58	10,91	0,67		1	1			1	3	2,65
	21:00	11,46	10,57	0,89		1	1			1	3	2,65
	22:00	11,74	10,70	1,04		1	1			1	3	2,65
	23:00	11,96	11,06	0,89		1	1			1	3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση