

ΗΣ ΜΗΛΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	11,21	10,56	0,65		1	1				3	2,65
	01:00	10,04	9,37	0,67		1	1			3		2,65
	02:00	8,64	7,70	0,94		1	1			1		2,65
	03:00	8,97	8,05	0,92		1	1					2,65
	04:00	9,13	7,97	1,16		1	1					2,65
	05:00	8,73	7,84	0,89		1	1					2,65
	06:00	9,21	8,57	0,64		1	1			1		2,65
	07:00	9,79	9,06	0,73		1	1			1		2,65
	08:00	10,35	9,56	0,79		1	1			2		2,65
	09:00	10,78	10,22	0,56		1	1			1	3	2,65
	10:00	11,02	10,29	0,73		1	1			1	3	2,65
	11:00	10,72	9,80	0,92		1	1			1	3	2,65
	12:00	11,54	10,33	1,21		1	1			1	3	2,65
	13:00	11,99	10,60	1,39		1	1			1	3	2,65
	14:00	12,34	10,80	1,54		1	1			1	3	2,65
	15:00	12,52	10,96	1,56		1	1			1	3	2,65
	16:00	12,60	11,07	1,53		1	1			1	3	2,65
	17:00	12,60	10,99	1,61		1	1			1	3	2,65
	18:00	12,66	11,24	1,42		1	1			1	3	2,65
	19:00	12,77	11,83	0,94		1	1			2	3	2,65
	20:00	13,37	12,59	0,78		1	1			3	3	2,65
	21:00	12,76	11,42	1,34		1	1			3	3	2,65
	22:00	11,28	9,83	1,45		1	1			2	3	2,65
	23:00	10,87	9,41	1,46		1	1			1	3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση