

ΗΣ ΜΗΛΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας				Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	9,75	8,55	1,20		1	1				3	2,65
	01:00	8,86	7,47	1,38		1	1					2,65
	02:00	8,39	7,07	1,32		1	1					2,65
	03:00	8,20	6,83	1,37		1	1					2,65
	04:00	7,78	6,17	1,61		1	1					2,65
	05:00	6,92	5,03	1,90			1			2		2,65
	06:00	7,96	6,23	1,74		1	1			2		2,65
	07:00	9,15	7,66	1,49		1	1					2,65
	08:00	9,83	8,01	1,82		1	1					2,65
	09:00	10,20	8,45	1,76		1	1				3	2,65
	10:00	10,49	8,61	1,88		1	1				3	2,65
	11:00	10,49	8,69	1,80		1	1				3	2,65
	12:00	10,01	8,22	1,78		1	1				3	2,65
	13:00	10,24	8,74	1,50		1	1				3	2,65
	14:00	10,64	9,41	1,23		1	1				3	2,65
	15:00	10,70	9,79	0,91		1	1				3	2,65
	16:00	11,08	10,58	0,50		1	1				3	2,65
	17:00	11,35	10,68	0,67		1	1				3	2,65
	18:00	12,05	11,73	0,32		1	1				3	2,65
	19:00	12,29	12,27	0,02		1	1			2	3	2,65
	20:00	12,68	12,68	0,00		1	1			2	3	2,65
	21:00	12,45	12,40	0,05		1	1			2	3	2,65
	22:00	11,65	11,13	0,51		1	1			2	3	2,65
	23:00	10,37	9,84	0,53		1	1				3	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση