

ΗΣ ΜΗΛΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας				Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	9,17	9,16	0,01		1	1				3	2,65
	01:00	8,42	8,42	0,00		1	1			2		2,65
	02:00	8,07	8,06	0,01		1	1			1		2,65
	03:00	7,87	7,82	0,04		1	1			1		2,65
	04:00	7,15	7,15	0,00		1	1					2,65
	05:00	7,28	7,28	0,00		1	1					2,65
	06:00	8,10	8,08	0,02		1	1					2,65
	07:00	8,79	8,59	0,20		1	1			1		2,65
	08:00	9,42	9,25	0,17		1	1			2		2,65
	09:00	9,77	9,67	0,09		1	1				3	2,65
	10:00	9,78	9,25	0,53		1	1			1	3	2,65
	11:00	9,23	8,66	0,57		1	1			1	3	2,65
	12:00	10,21	9,82	0,39		1	1			1	3	2,65
	13:00	10,42	9,93	0,50		1	1			1	3	2,65
	14:00	10,39	9,81	0,58		1	1			1	3	2,65
	15:00	10,37	9,84	0,53		1	1			1	3	2,65
	16:00	10,36	10,10	0,26		1	1			1	3	2,65
	17:00	10,33	10,33	0,00		1	1			1	3	2,65
	18:00	10,87	10,87	0,00		1	1			1	3	2,65
	19:00	11,23	11,16	0,07		1	1			1	3	2,65
	20:00	11,29	11,26	0,03		1	1			1	3	2,65
	21:00	10,54	10,54	0,00		1	1			1	3	2,65
	22:00	10,29	10,29	0,00		1	1			1	3	2,65
	23:00	9,82	9,82	0,01		1	1			1	3	2,65

Το διάστημα 05:19 - 05:48 σημειώθηκε μερική διακοπή.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση