

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	9,09	9,08	0,01		1	1				3	2,65
	01:00	8,00	8,00	0,00		1	1					2,65
	02:00	7,76	7,61	0,16		1	1			1		2,65
	03:00	6,91	6,69	0,22		1	1					2,65
	04:00	7,52	6,99	0,53		1	1					2,65
	05:00	7,35	6,39	0,97		1	1					2,65
	06:00	6,85	5,80	1,06		1	1					2,65
	07:00	7,87	6,84	1,03		1	1					2,65
	08:00	9,00	8,04	0,96		1	1			1		2,65
	09:00	9,70	8,54	1,17		1	1				3	2,00
	10:00	9,94	9,22	0,72		1	1				3	1,50
	11:00	10,16	9,15	1,00		1	1			1	3	1,50
	12:00	10,48	9,34	1,13		1	1			1	3	1,50
	13:00	10,61	9,73	0,88		1	1			1	3	1,50
	14:00	10,21	9,32	0,89		1	1			1	3	1,50
	15:00	9,76	9,28	0,49		1	1			1	3	1,50
	16:00	9,31	9,15	0,16		1	1			1	3	1,50
	17:00	9,60	8,69	0,91		1	1			1	3	1,29
	18:00	10,18	9,28	0,90		1	1			1	3	1,20
	19:00	10,60	9,58	1,02		1	1			1	3	1,20
	20:00	10,88	9,98	0,90		1	1			1	3	1,20
	21:00	9,95	8,99	0,96		1	1			1	3	1,20
	22:00	9,69	8,77	0,92		1	1			1	3	1,20
	23:00	9,21	8,26	0,94		1	1				3	1,20

Από τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση