

ΗΣ ΜΗΛΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας				Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,62	5,92	0,70			1			2	2	2,65
	01:00	5,95	5,15	0,80			1			3		2,65
	02:00	5,67	4,99	0,68			1			3		2,65
	03:00	5,48	4,06	1,42			1			2		2,65
	04:00	5,47	3,79	1,68			1			1		2,65
	05:00	5,08	3,58	1,50			1					2,65
	06:00	5,34	4,01	1,34			1					2,65
	07:00	6,48	5,14	1,34			1			2		2,65
	08:00	7,09	5,92	1,17			1			3		2,65
	09:00	7,68	6,68	1,00			1			1	3	2,65
	10:00	7,93	6,50	1,43			1			1	3	2,65
	11:00	7,77	6,32	1,45			1			1	3	2,65
	12:00	8,05	6,29	1,76			1			1	3	2,65
	13:00	8,32	6,74	1,58			1			1	3	2,65
	14:00	8,17	6,42	1,76			1			1	3	2,65
	15:00	8,15	6,62	1,53			1			2	3	2,65
	16:00	8,12	7,01	1,11			1			2	3	2,65
	17:00	8,08	7,47	0,61			1			3	3	2,65
	18:00	8,67	8,12	0,55			1			3	3	2,65
	19:00	8,96	8,60	0,35			1			4	3	2,65
	20:00	8,74	8,53	0,20			1			4	3	2,65
	21:00	8,71	8,70	0,01			1			4	3	2,65
	22:00	8,28	8,26	0,02			1			4	3	2,65
	23:00	7,67	7,53	0,14		1	1			1	3	2,65

Στο διάστημα 8:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση