

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	7,44	6,80	0,65			1			1	3	2,65
	01:00	6,29	5,63	0,66		1	1					2,65
	02:00	6,64	5,36	1,28		1	1					2,65
	03:00	6,58	5,32	1,26		1	1					2,65
	04:00	5,64	4,91	0,73		1	1					1,15
	05:00	6,22	5,32	0,90		1	1					1,32
	06:00	6,67	5,50	1,17		1	1					1,50
	07:00	6,68	5,52	1,16		1	1					1,50
	08:00	7,65	6,51	1,14		1	1					1,50
	09:00	8,28	6,02	2,26		1	1				2	2,65
	10:00	8,64	6,04	2,60			1			1	3	2,65
	11:00	8,69	6,08	2,61			1			1	3	2,65
	12:00	8,90	6,30	2,61			1			1	3	2,65
	13:00	9,01	6,40	2,61			1			1	3	2,65
	14:00	8,90	6,30	2,61			1			1	3	2,65
	15:00	8,47	5,87	2,60			1			1	3	2,65
	16:00	8,12	5,57	2,56			1			1	3	2,65
	17:00	8,50	5,97	2,53			1			1	3	2,65
	18:00	9,03	6,46	2,57			1			1	3	2,65
	19:00	9,67	7,09	2,58			1			1	3	2,65
	20:00	9,63	7,23	2,41			1			3	3	2,65
	21:00	9,17	6,83	2,35			1			3	3	2,65
	22:00	9,38	7,47	1,91			1			3	3	2,65
	23:00	8,94	7,18	1,76			1			2	3	2,65

Στο διάστημα 01:00 – 15:00 παρουσιάστηκαν προβλήματα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση