

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας				Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	0,750	1,000	
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x3)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,50	7,25	1,25	1	1		2	2,65
	01:00	8,11	7,16	0,95	1	1			2,65
	02:00	7,68	6,82	0,85	1	1			2,65
	03:00	6,96	5,75	1,21	1	1			2,65
	04:00	6,72	5,44	1,28	1	1			2,65
	05:00	7,04	5,63	1,40	1	1			2,65
	06:00	7,87	6,25	1,63	1	1			2,65
	07:00	8,99	7,86	1,13	1	1			2,65
	08:00	9,18	8,32	0,86	1	1	1		2,65
	09:00	9,71	8,83	0,88	1	1		2	2,65
	10:00	9,84	9,06	0,78	1	1		3	2,65
	11:00	10,15	9,29	0,86	1	1		3	2,65
	12:00	10,40	9,69	0,71	1	1		3	2,65
	13:00	10,20	9,60	0,59	1	1		3	2,65
	14:00	9,83	9,16	0,66	1	1		3	2,65
	15:00	9,80	9,40	0,39	1	1		3	2,65
	16:00	9,51	9,29	0,22	1	1		3	2,65
	17:00	9,66	9,51	0,15	1	1		3	2,65
	18:00	10,06	9,99	0,07	1	1		3	2,65
	19:00	11,01	11,01	0,00	1	1	1	3	2,65
	20:00	10,68	10,68	0,00	1	1	1	3	2,65
	21:00	10,47	10,47	0,00	1	1	1	3	2,65
	22:00	9,91	9,91	0,00	1	1	1	3	2,65
	23:00	9,26	9,20	0,06	1	1	1	3	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση