

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	12,41	10,83	1,59		1	1			2	5	2,65
	01:00	11,62	9,90	1,73		1	1			3		2,65
	02:00	10,92	9,55	1,37		1	1			2		2,65
	03:00	10,80	9,37	1,43		1	1			2		2,65
	04:00	10,10	9,18	0,93		1	1			2		2,65
	05:00	9,33	8,36	0,98		1	1			2		2,65
	06:00	9,90	9,43	0,47		1	1			2		2,65
	07:00	10,36	9,91	0,45		1	1			2		2,65
	08:00	11,22	10,85	0,37		1	1			4		2,65
	09:00	11,27	10,82	0,45			1			2	6	2,65
	10:00	12,23	11,93	0,30			1			2	7	2,65
	11:00	12,72	12,41	0,31			1			3	7	2,65
	12:00	13,12	12,75	0,38			1			3	7	2,65
	13:00	13,38	13,10	0,27			1			4	7	2,65
	14:00	13,49	13,32	0,16			1			4	7	2,65
	15:00	13,39	13,15	0,24			1			4	7	2,65
	16:00	13,33	12,99	0,34			1			4	7	2,65
	17:00	13,35	12,97	0,39			1			4	7	2,65
	18:00	13,36	12,98	0,39			1			3	7	2,65
	19:00	13,19	13,01	0,18			1			4	7	2,65
	20:00	12,93	12,78	0,15			1			3	7	2,65
	21:00	12,43	12,16	0,27			1			2	7	2,65
	22:00	11,72	11,20	0,52			1			2	7	2,65
	23:00	11,16	10,48	0,68			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση