

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Σ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	10,41	9,81	0,60		1	1				6	2,65
	01:00	9,51	8,79	0,73		1	1			2		2,65
	02:00	9,01	8,33	0,68		1	1			2		2,65
	03:00	8,67	8,39	0,28		1	1			2		2,65
	04:00	7,76	6,78	0,98		1	1			1		2,58
	05:00	7,36	5,81	1,56		1	1					1,81
	06:00	8,10	6,84	1,26		1	1					1,45
	07:00	8,63	7,37	1,26		1	1					1,45
	08:00	9,01	7,68	1,33		1	1					1,45
	09:00	8,75	6,72	2,03			1				4	2,34
	10:00	9,45	6,84	2,61			1				4	2,65
	11:00	9,89	7,30	2,58			1				5	2,65
	12:00	10,33	8,05	2,28			1				5	2,65
	13:00	10,52	8,20	2,32			1				5	2,65
	14:00	10,47	8,22	2,26			1				6	2,65
	15:00	10,33	8,22	2,11			1				5	2,65
	16:00	10,26	8,67	1,59			1				5	2,65
	17:00	10,27	8,16	2,11			1				5	2,65
	18:00	10,51	8,58	1,94			1				6	2,65
	19:00	10,85	8,52	2,32			1				6	2,65
	20:00	11,23	8,90	2,33			1				6	2,65
	21:00	10,89	9,40	1,49			1				6	2,65
	22:00	10,27	9,35	0,91			1				6	2,65
	23:00	9,62	8,56	1,06			1				6	2,65

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση