

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	4,19	3,59	0,60	1	1	1		1	1			1,20	1,20
	01:00	3,78	3,40	0,38	1	1	1		1	1			1,07	1,09
	02:00	3,58	3,18	0,40	1	1			1	1			1,20	1,20
	03:00	3,46	3,10	0,36	1	1			1	1			1,19	1,19
	04:00	3,26	2,78	0,48	1	1			1	1			1,02	1,02
	05:00	3,18	2,41	0,76	1				1	1			1,04	1,05
	06:00	3,19	2,28	0,91	1	1			1	1			0,99	0,99
	07:00	3,42	3,14	0,28	1	1			1	1			1,08	1,08
	08:00	3,71	3,10	0,61	1	1			1	1		1	1,04	1,01
	09:00	3,86	2,94	0,92	1		1		1	1	1	1	1,00	1,03
	10:00	4,17	3,06	1,11	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,24	3,38	0,86	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,44	3,38	1,06	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,44	3,32	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,39	3,51	0,88	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,42	3,31	1,11	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,45	3,32	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,51	3,48	1,03	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,76	3,63	1,12	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,74	3,62	1,12	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,97	3,85	1,12	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,59	3,47	1,12	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,45	3,33	1,12	1	1	1	1		1	1		1,19	1,18
	23:00	4,29	3,16	1,12	1	1	1	1		1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης