

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	3,92	2,84	1,09	1	1	1	1		1			1,14	1,14
	01:00	3,57	2,49	1,08	1	1	1			1			1,18	1,18
	02:00	3,43	2,36	1,07	1	1	1			1			1,14	1,14
	03:00	3,39	2,29	1,09	1	1	1			1			1,14	1,14
	04:00	3,19	2,24	0,95	1	1	1			1			0,96	0,96
	05:00	3,09	2,25	0,84	1	1	1			1			0,85	0,85
	06:00	3,18	2,24	0,94	1	1	1			1			0,94	0,94
	07:00	3,31	2,27	1,04	1	1	1			1			1,07	1,06
	08:00	3,52	2,74	0,78	1	1	1			1		1	0,88	0,88
	09:00	3,85	3,25	0,60	1	1	1			1	1	1	1,09	1,06
	10:00	4,17	4,07	0,10	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,19	4,05	0,14	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,21	3,23	0,98	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,38	3,27	1,11	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,42	3,30	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,41	3,29	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,42	3,30	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,35	3,23	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,63	3,51	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,73	3,62	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,89	3,77	1,12	1		1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,45	3,41	1,04	1		1		1	1	1	1	1,18	1,18
	22:00	4,43	3,77	0,66	1		1		1	1	1		1,20	1,20
	23:00	4,19	3,40	0,79	1		1	1	1	1	1		1,14	1,15

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης