

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	3,79	2,89	0,91	1		1	1	1	1			1,00	1,00
	01:00	3,53	2,56	0,97	1		1		1	1			1,02	1,05
	02:00	3,03	2,25	0,78	1		1		1	1			0,82	0,80
	03:00	2,99	2,24	0,75	1		1		1	1			0,75	0,75
	04:00	2,87	2,24	0,63	1		1		1	1			0,63	0,63
	05:00	2,80	2,25	0,56	1		1		1	1			0,58	0,57
	06:00	2,66	2,26	0,40	1	1	1		1	1			0,40	0,39
	07:00	3,01	2,32	0,69	1	1	1			1			0,77	0,77
	08:00	3,24	2,58	0,66	1	1	1			1	1	1	0,71	0,67
	09:00	3,31	2,75	0,56		1	1			1	1	1	0,67	0,67
	10:00	3,60	2,92	0,68		1	1			1	1	1	0,95	0,95
	11:00	3,64	2,73	0,90		1	1			1	1	1	1,01	1,00
	12:00	3,71	2,67	1,03		1	1			1	1	1	1,06	1,06
	13:00	3,84	2,73	1,11		1	1			1	1	1	1,18	1,18
	14:00	3,73	2,68	1,06		1	1			1	1	1	1,08	1,09
	15:00	3,66	2,62	1,05		1	1			1	1	1	1,08	1,08
	16:00	3,73	2,61	1,12		1	1			1		1	1,20	1,20
	17:00	3,85	2,73	1,11		1	1			1	1	1	1,18	1,18
	18:00	3,93	2,81	1,12		1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,09	2,97	1,12		1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,20	3,08	1,12		1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	3,76	2,69	1,06		1	1			1	1	1	1,11	1,10
	22:00	3,75	2,75	1,01	1	1	1	1		1	1		1,05	1,05
	23:00	3,46	2,67	0,79	1		1	1	1		1		0,83	0,86

Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης