

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	3,19	2,68	0,50	1		1	1	1				0,95	0,95
	01:00	3,03	2,32	0,71	1		1	1	1				0,80	0,80
	02:00	2,79	2,25	0,54	1		1	1	1				0,55	0,55
	03:00	2,81	2,25	0,56	1		1	1	1				0,56	0,56
	04:00	2,61	2,24	0,37	1		1	1	1				0,38	0,37
	05:00	2,65	2,25	0,40	1		1	1	1				0,40	0,40
	06:00	2,68	2,39	0,29	1		1	1	1				0,44	0,44
	07:00	2,83	2,59	0,23	1		1	1	1				0,55	0,59
	08:00	21,93	21,27	0,66	1	1	1	1				1	0,76	0,75
	09:00	22,12	21,24	0,89		1	1	1		1		1	0,96	0,97
	10:00	3,38	2,64	0,74		1	1			1		1	1,18	1,17
	11:00	3,39	2,55	0,83		1	1			1		1	1,15	1,15
	12:00	3,37	2,38	0,99		1	1			1		1	1,18	1,18
	13:00	3,36	2,34	1,02		1	1			1		1	1,18	1,18
	14:00	3,24	2,27	0,98		1	1			1		1	1,13	1,13
	15:00	3,18	2,11	1,06		1	1			1		1	1,08	1,08
	16:00	3,22	2,15	1,08		1	1			1		1	1,12	1,12
	17:00	3,36	2,25	1,11		1	1			1		1	1,17	1,17
	18:00	3,50	2,39	1,11		1	1			1		1	1,20	1,20
	19:00	3,61	2,49	1,12		1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	3,76	2,73	1,03		1	1	1		1		1	1,13	1,13
	21:00	3,64	2,64	1,00		1	1	1		1		1	1,01	1,00
	22:00	3,37	2,76	0,61	1	1	1	1		1			0,62	0,59
	23:00	3,21	2,80	0,41	1	1	1	1		1			0,41	0,41

Τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης