

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	2,89	2,29	0,60		1	1	1		1			0,60	0,62
	01:00	2,65	2,25	0,40		1	1	1		1			0,42	0,41
	02:00	2,53	2,27	0,26		1	1	1		1			0,30	0,29
	03:00	2,43	2,31	0,12		1	1	1		1			0,19	0,19
	04:00	2,30	1,96	0,34		1	1	1					0,46	0,50
	05:00	2,27	1,78	0,49		1	1	1					0,60	0,60
	06:00	2,29	1,77	0,52		1	1	1					0,60	0,60
	07:00	2,64	2,21	0,43		1	1	1					0,78	0,75
	08:00	2,97	2,29	0,68		1	1	1				1	0,88	0,88
	09:00	3,29	2,99	0,29		1	1	1				1	1,15	1,15
	10:00	3,46	2,86	0,60		1	1	1				1	1,20	1,20
	11:00	3,53	2,74	0,79		1	1	1				1	1,20	1,20
	12:00	3,45	2,36	1,09		1	1	1				1	1,19	1,19
	13:00	3,55	2,44	1,10		1	1	1				1	1,20	1,20
	14:00	3,40	2,28	1,12		1	1	1				1	1,19	1,19
	15:00	3,34	2,24	1,11		1	1	1				1	1,17	1,17
	16:00	3,42	2,30	1,12		1	1	1				1	1,19	1,19
	17:00	3,58	2,45	1,12		1	1	1				1	1,20	1,20
	18:00	3,89	2,77	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	19:00	4,00	2,88	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	20:00	4,15	3,03	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	21:00	3,79	2,77	1,03	1	1	1	1	1			1	1,06	1,04
	22:00	3,66	2,80	0,86	1	1	1	1	1	1			0,87	0,86
	23:00	3,40	2,81	0,59	1	1	1	1	1	1			0,61	0,60

Τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες, επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης