

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Saturday, September 12, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
ΑΦΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Saturday, September 12, 2026	00:00	140.87	114.39	26.48	0.00	1	1	1			1							1	1			1	1	48.55	42.26	
	01:00	132.61	105.86	26.75	0.00	1	1	1			1							1	1			1	1	48.42	39.78	
	02:00	126.70	100.28	26.42	0.00	1	1	1			1							1	1			1	1	48.26	38.01	
	03:00	123.85	96.62	27.22	0.00	1	1	1			1							1	1			1	1	47.58	37.15	
	04:00	122.26	95.14	27.12	0.00	1	1	1			1							1	1			1	1	47.02	36.68	
	05:00	125.29	97.92	27.37	0.00	1	1	1			1							1	1			1	1	47.31	37.59	
	06:00	132.16	105.39	26.76	0.01	1	1	1			1							1	1			1	1	48.55	39.64	
	07:00	145.66	118.33	25.67	1.66	1	1	1			1			1				1	1			1	1	48.55	43.20	
	08:00	164.90	132.08	25.70	7.13	1	1	1			1			1				1	1		1	1	1	48.55	47.33	
	09:00	181.33	150.72	17.65	12.96	1	1	1			1			1				1	1	1	1	1	1	48.55	50.51	
	10:00	190.79	157.27	16.30	17.22	1	1	1			1			1				1	1	1	1	1	1	48.55	52.07	
	11:00	193.94	154.13	19.82	19.99	1	1	1			1	1		1				1	1	1	1	1	1	48.55	52.18	
	12:00	198.54	159.94	17.17	21.43	1	1	1			1			1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	53.13	
	13:00	203.57	164.15	17.82	21.59	1	1	1			1			1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	54.59	
	14:00	202.71	162.19	20.37	20.15	1	1	1			1			1		1		1	1	1	1	1	1	48.55	54.77	
	15:00	200.63	161.11	21.43	18.09	1	1	1			1			1		1		1	1		1	1	1	48.55	54.76	
	16:00	199.79	161.61	23.92	14.26	1	1	1			1		1		1		1		1	1		1	1	48.55	55.66	
	17:00	199.76	165.94	25.03	8.80	1	1	1			1			1		1		1	1		1	1	1	48.55	57.29	
	18:00	196.72	171.94	22.29	2.49	1	1	1			1		1	1	1	1		1	1		1	1	1	48.55	58.27	
	19:00	194.44	171.09	23.32	0.04	1	1	1			1			1	1	1		1	1		1	1	1	48.55	58.32	
	20:00	188.60	162.89	25.71	0.00	1	1	1			1			1	1	1		1	1		1	1	1	48.55	56.58	
	21:00	176.64	152.15	24.49	0.00	1	1	1			1			1		1		1	1		1	1	1	48.55	52.99	
	22:00	162.25	137.44	24.80	0.00	1	1	1			1			1				1	1		1	1	1	48.55	48.67	
	23:00	150.74	124.40	26.34	0.00		1	1			1			1				1	1		1	1	1	48.55	45.22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης