

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, September 19, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Saturday, September 19, 2026	00:00	120.03	106.76	13.27	0.00	1	1	1				1						1	1		1	1			42.37	36.01	
	01:00	113.15	102.88	10.28	0.00	1	1	1				1						1	1		1	1			37.25	33.95	
	02:00	107.91	98.85	9.06	0.00	1	1	1				1						1	1		1				39.55	32.37	
	03:00	105.18	95.85	9.33	0.00	1	1	1				1						1	1		1				36.75	31.55	
	04:00	104.41	93.51	10.90	0.00	1	1	1				1						1	1		1				35.88	31.32	
	05:00	108.28	95.61	12.66	0.00	1	1	1				1						1	1		1				39.21	32.48	
	06:00	116.61	101.40	15.20	0.00	1	1	1				1						1	1		1	1			43.21	34.98	
	07:00	127.79	109.39	16.79	1.61	1	1	1				1						1	1		1	1			47.81	37.85	
	08:00	138.00	116.39	14.07	7.54	1	1	1				1						1	1		1	1	1		48.01	39.14	
	09:00	152.52	124.68	13.99	13.85	1	1	1				1						1	1		1	1	1		48.55	41.60	
	10:00	159.09	129.69	11.16	18.24	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.55	42.26	
	11:00	161.13	126.19	13.92	21.02	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.48	42.03	
	12:00	163.37	126.10	15.00	22.28	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.55	42.33	
	13:00	167.55	128.93	16.12	22.49	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.55	43.52	
	14:00	166.58	129.81	15.48	21.29	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.55	43.59	
	15:00	162.67	126.96	17.07	18.64	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.55	43.21	
	16:00	162.10	127.03	20.60	14.47	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.55	44.29	
	17:00	163.26	133.73	21.12	8.41	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.55	46.45	
	18:00	163.43	140.31	21.37	1.76	1	1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.55	48.50	
	19:00	166.98	145.70	21.27	0.00	1	1	1				1						1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.09	
	20:00	162.28	140.90	21.38	0.00	1	1	1				1						1	1	1	1	1	1	1	48.55	48.69	
	21:00	150.15	129.89	20.26	0.00	1	1	1				1						1	1	1		1	1		48.55	45.05	
	22:00	135.99	117.41	18.58	0.00	1	1	1				1						1	1		1		1	1	48.20	40.80	
	23:00	123.65	104.70	18.95	0.00	1		1				1						1	1		1		1	1	44.91	37.10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης