

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, September 22, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η μ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, September 22, 2026	00:00	121.20	113.88	7.32	0.00	1	1	1		1						1			1	1	1	1	39.02	36.36	
	01:00	113.79	108.51	5.28	0.00	1	1	1		1						1			1	1	1	1	35.41	32.79	
	02:00	108.84	104.15	4.69	0.00	1	1	1		1						1			1		1	1	34.54	32.65	
	03:00	106.05	102.02	4.03	0.00	1	1	1		1						1			1		1	1	31.78	31.82	
	04:00	105.27	99.66	5.61	0.00	1	1	1		1						1			1		1	1	30.74	31.07	
	05:00	109.22	103.97	5.25	0.00	1	1	1		1						1			1		1	1	34.51	32.77	
	06:00	118.28	111.51	6.77	0.00	1	1	1		1						1			1	1	1	1	38.12	35.48	
	07:00	133.37	126.68	5.37	1.32	1	1	1		1		1				1			1	1	1	1	46.29	39.61	
	08:00	151.23	140.44	4.05	6.75	1	1	1		1		1		1		1			1	1	1	1	48.48	43.35	
	09:00	166.32	150.80	2.79	12.73	1		1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	46.08	
	10:00	173.30	152.25	4.09	16.97	1		1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	46.90	
	11:00	175.33	152.43	3.33	19.56	1		1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	46.73	
	12:00	177.89	154.85	2.81	20.23	1		1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	47.30	
	13:00	181.39	157.06	4.04	20.30	1		1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	48.33	
	14:00	181.80	156.48	6.67	18.65	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	48.94	
	15:00	176.46	150.77	9.06	16.63	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	47.95	
	16:00	174.26	155.25	6.27	12.74	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	48.46	
	17:00	174.72	155.03	12.32	7.36	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	50.21	
	18:00	175.27	159.59	14.29	1.38	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	52.16	
	19:00	176.96	165.62	11.34	0.00	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	53.09	
	20:00	172.36	156.72	15.64	0.00	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	51.71	
	21:00	158.65	144.93	13.72	0.00	1	1	1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	48.55	47.59	
	22:00	143.11	133.31	9.80	0.00	1	1	1		1				1		1		1	1	1	1	1	48.55	42.93	
	23:00	130.35	120.50	9.86	0.00	1	1	1		1				1		1		1	1	1	1	1	46.06	39.11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης