

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, August 29, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
ΕΛΛΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημεσίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7					
Saturday, August 29, 2026	00:00	171.10	139.40	31.71	0.00	1	1					1		1	1	1		1			1		1	1	1	48.55	51.33		
	01:00	159.66	133.85	25.82	0.00	1	1					1		1	1	1		1			1		1	1	1	48.55	47.90		
	02:00	150.34	122.93	27.42	0.00	1	1					1		1	1	1		1			1		1	1	1	48.55	45.10		
	03:00	143.56	114.30	29.27	0.00	1	1					1		1	1	1		1			1		1	1	1	48.55	43.07		
	04:00	140.08	98.06	42.02	0.00	1	1					1		1	1	1		1			1		1	1	1	48.55	42.02		
	05:00	139.19	97.31	41.88	0.00	1	1					1		1	1	1		1			1		1	1	1	48.55	41.76		
	06:00	142.04	102.69	39.30	0.06	1	1					1		1	1	1		1			1		1	1	1	48.55	42.59		
	07:00	150.08	108.11	39.71	2.26	1	1					1		1	1	1		6	1		1		1	1	1	48.55	44.35		
	08:00	164.01	115.64	40.43	7.94	1	1					1		1	1	1		8	1		1		1	1	1	48.55	46.82		
	09:00	173.85	128.10	32.02	13.73	1	1					1		1	1	1		8	1		1		1	1	1	48.55	48.03		
	10:00	184.04	140.51	25.39	18.14	1	1					1		1	1	1		16	1		1		1	1	1	48.55	49.77		
	11:00	186.70	136.48	29.25	20.97	1	1					1		1	1	1		22	1		1		1	1	1	48.55	49.72		
	12:00	191.69	139.48	29.93	22.28	1	1					1		1	1	1		22	1		1		1	1	1	48.55	50.82		
	13:00	198.69	146.27	30.14	22.27	1	1					1		1	1	1		22	1		1		1	1	1	48.55	52.92		
	14:00	200.78	147.97	31.62	21.19	1	1					1		1	1	1		22	1		1		1	1	1	48.55	53.88		
	15:00	200.81	148.61	33.45	18.76	1	1					1		1	1	1		23	1		1		1	1	1	48.55	54.62		
	16:00	202.86	155.98	32.09	14.79	1	1	1				1		1	1	1		23	1		1		1	1	1	48.55	56.42		
	17:00	205.08	163.89	31.67	9.52	1	1	1				1		1	1	1		23	1		1		1	1	1	48.55	58.67		
	18:00	205.95	170.95	31.56	3.45	1	1	1				1		1	1	1		23	1		1			1	1	48.55	60.75		
	19:00	203.38	170.93	32.23	0.23	1	1	1	1			1		1	1	1		23	1		1		1	1	1	48.55	60.95		
	20:00	200.56	169.00	31.56	0.00	1	1	1	1			1		1	1	1		23	1		1		1	1	1	48.55	60.17		
	21:00	190.62	162.07	28.55	0.00	1	1	1	1			1		1	1	1		19	1		1		1	1	1	48.55	57.19		
	22:00	178.73	152.02	26.71	0.00	1	1	1	1			1		1	1	1		5	1		1		1	1	1	48.55	53.62		
	23:00	167.09	147.39	19.70	0.00	1	1	1	1			1		1	1	1			1		1		1	1	1	48.55	50.13		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης