

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500		
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	16,32	13,33	2,99	1				1	1	4,12	4,12
	01:00	14,96	11,28	3,68					1	1	5,40	5,40
	02:00	14,43	10,79	3,65					1	1	5,19	5,19
	03:00	13,86	10,42	3,44					1	1	4,59	4,59
	04:00	13,49	10,20	3,29					1	1	4,28	4,28
	05:00	13,81	9,75	4,06					1	1	4,52	4,52
	06:00	14,29	10,81	3,48					1	1	5,03	5,03
	07:00	15,91	12,54	3,37					1	1	5,87	5,87
	08:00	17,15	14,35	2,80	1				1	1	3,75	3,75
	09:00	17,89	15,62	2,27	1				1	1	4,47	4,47
	10:00	17,85	15,03	2,82	1				1	1	4,44	4,44
	11:00	18,06	14,98	3,08	1				1	1	4,64	4,65
	12:00	18,59	15,89	2,70	1				1	1	5,19	5,19
	13:00	19,28	16,48	2,80	1				1	1	6,05	6,05
	14:00	18,84	15,44	3,40	1				1	1	5,45	5,45
	15:00	18,32	14,95	3,37	1				1	1	4,94	4,94
	16:00	18,28	15,53	2,75	1				1	1	4,85	4,87
	17:00	19,40	16,80	2,59	1				1	1	6,33	6,33
	18:00	20,90	18,67	2,23	1				1	1	7,93	7,93
	19:00	21,51	18,89	2,62	1				1	1	8,05	8,05
	20:00	22,05	19,50	2,55	1				1	1	8,19	8,19
	21:00	20,46	18,45	2,01	1				1	1	7,77	7,77
	22:00	18,89	16,55	2,34	1				1	1	5,86	5,86
	23:00	17,18	14,04	3,14	1				1	1	5,01	5,01

Το διάστημα 23:15-23:45 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης