

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	15,66	14,53	1,12	1				1	1	2,29	2,29
	01:00	14,58	13,73	0,85	1				1	1	1,24	1,24
	02:00	13,64	12,48	1,16					1	1	4,51	4,51
	03:00	13,22	11,30	1,92					1	1	3,94	3,94
	04:00	12,87	12,11	0,75					1	1	3,60	3,60
	05:00	13,05	12,26	0,79					1	1	3,78	3,78
	06:00	13,61	12,99	0,62					1	1	4,58	4,58
	07:00	14,34	14,01	0,34	1				1	1	2,05	2,05
	08:00	15,92	15,70	0,22	1				1	1	2,44	2,51
	09:00	16,98	16,77	0,21	1				1	1	3,60	3,60
	10:00	17,26	16,35	0,91	1				1	1	3,87	3,87
	11:00	17,63	17,23	0,41	1				1	1	4,55	4,55
	12:00	18,01	16,60	1,41	1				1	1	4,68	4,68
	13:00	18,53	16,55	1,98	1				1	1	5,32	5,32
	14:00	17,86	16,32	1,54	1				1	1	4,48	4,48
	15:00	17,44	15,46	1,98	1				1	1	4,02	4,02
	16:00	17,58	14,97	2,61	1				1	1	4,13	4,16
	17:00	18,73	16,27	2,46	1				1	1	5,30	5,31
	18:00	20,01	16,50	3,51	1				1	1	6,93	6,93
	19:00	20,83	18,33	2,51	1				1	1	7,86	7,86
	20:00	21,24	19,66	1,58	1	1			1	1	4,95	4,95
	21:00	19,96	16,92	3,04		1			1	1	7,22	7,22
	22:00	18,73	14,28	4,46		1			1	1	5,38	5,38
	23:00	17,01	12,80	4,21		1			1	1	4,89	4,89

Κατά το διάστημα 7:40-8:05 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης