

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	15,33	10,46	4,87					1	1	5,39	5,39
	01:00	14,25	9,63	4,62					1	1	4,93	4,96
	02:00	13,73	9,96	3,77					1	1	4,45	4,45
	03:00	13,35	10,61	2,74					1	1	4,06	4,06
	04:00	13,15	9,97	3,18					1	1	3,85	3,86
	05:00	13,58	10,50	3,08					1	1	4,27	4,29
	06:00	14,37	11,19	3,18					1	1	5,01	5,03
	07:00	16,01	11,89	4,12					1	1	5,54	5,60
	08:00	16,39	12,05	4,34		1				1	5,36	5,74
	09:00	17,19	12,32	4,87		1				1	5,36	6,01
	10:00	17,07	12,31	4,76		1				1	5,30	5,97
	11:00	17,24	12,73	4,51		1				1	5,09	6,03
	12:00	17,07	12,59	4,48		1				1	4,92	5,97
	13:00	18,16	14,12	4,04		1				1	5,63	6,36
	14:00	17,74	13,04	4,70		1				1	5,90	6,21
	15:00	17,10	12,80	4,30		1				1	5,99	5,99
	16:00	17,24	12,50	4,74		1				1	6,02	6,03
	17:00	18,12	12,96	5,16		1				1	6,33	6,34
	18:00	19,65	13,62	6,03		1				1	6,79	6,88
	19:00	20,84	14,12	6,72		1			1	1	7,14	7,29
	20:00	21,17	14,48	6,69		1			1	1	7,48	7,48
	21:00	19,81	14,56	5,25		1			1	1	6,47	6,47
	22:00	17,96	12,69	5,26		1			1	1	6,02	6,02
	23:00	16,21	11,10	5,11					1	1	5,69	5,69

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 08:00 - 13:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:30 - 18:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης