

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	13,44	9,25	4,18	1			1			4,72	4,72
	01:00	12,76	8,61	4,15	1			1	1		4,44	4,44
	02:00	12,20	8,94	3,25				1	1		4,27	4,27
	03:00	11,86	8,50	3,36				1	1		4,15	4,15
	04:00	11,74	8,53	3,21				1	1		4,11	4,11
	05:00	12,01	8,56	3,45				1	1		4,24	4,24
	06:00	13,36	9,38	3,99		1		1	1		4,44	4,44
	07:00	14,83	10,36	4,47		1		1			5,18	5,19
	08:00	16,34	11,00	5,35		1		1	1		5,68	5,72
	09:00	16,72	11,49	5,23				1		1	5,65	5,85
	10:00	16,69	11,06	5,63				1		1	5,63	5,84
	11:00	16,45	11,32	5,14				1		1	5,57	5,76
	12:00	16,73	12,48	4,25				1		1	5,88	5,88
	13:00	17,79	15,69	2,11				1	1	1	5,98	5,98
	14:00	16,88	14,55	2,33				1	1	1	4,53	4,53
	15:00	16,81	13,33	3,48				1	1	1	4,39	4,39
	16:00	16,42	12,66	3,76				1	1	1	3,96	3,98
	17:00	17,43	13,01	4,42				1	1	1	4,95	4,99
	18:00	18,79	13,15	5,64				1	1	1	6,28	6,35
	19:00	20,09	13,52	6,57				1	1	1	7,02	7,03
	20:00	19,85	14,21	5,64				1	1	1	6,96	6,96
	21:00	18,16	14,10	4,06	1			1	1	1	6,31	6,31
	22:00	15,99	14,49	1,50	1			1	1		6,37	6,37
	23:00	14,37	11,70	2,68	1			1	1		4,24	4,24

Οι μονάδες G2 και G3 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα μεταξύ 08:30 – 12:15 το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης