

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	11,95	10,92	1,03	1	1					3,78	3,78
	01:00	11,27	9,96	1,31	1	1					3,05	3,05
	02:00	10,86	9,18	1,68	1	1					2,76	2,76
	03:00	10,71	9,46	1,25	1			1			3,44	3,44
	04:00	10,55	9,38	1,17	1			1			3,30	3,30
	05:00	10,89	9,77	1,12	1			1			3,60	3,62
	06:00	12,04	11,17	0,87	1			1	1		3,51	3,51
	07:00	13,31	12,66	0,64	1			1	1		2,83	2,88
	08:00	15,02	14,66	0,36	1			1	1		5,05	5,05
	09:00	15,46	15,26	0,20	1			1	1		5,72	5,72
	10:00	15,38	15,01	0,37	1	1	1	1	1		1,75	1,75
	11:00	14,87	14,52	0,34	1	1		1			3,46	3,47
	12:00	14,88	14,76	0,12	1	1		1			3,57	3,57
	13:00	15,21	15,09	0,12	1	1		1			3,98	3,98
	14:00	14,94	14,69	0,25	1	1		1			3,63	3,63
	15:00	15,04	14,74	0,31	1	1		1			3,68	3,68
	16:00	15,12	14,63	0,49	1	1		1			3,77	3,77
	17:00	15,90	15,55	0,34	1	1		1			4,93	4,93
	18:00	16,73	15,82	0,92	1	1		1			5,96	5,96
	19:00	18,01	17,15	0,86	1	1		1			7,42	7,42
	20:00	17,77	17,16	0,61	1	1		1			7,35	7,35
	21:00	16,43	16,16	0,26	1	1		1			5,93	5,93
	22:00	14,93	14,02	0,91	1	1		1			3,70	3,70
	23:00	13,46	12,06	1,39	1	1		1			2,09	2,09

Τις πρωινές ώρες εκτελούνταν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης