

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	12,17	10,77	1,40	1	1					3,40	3,92
	01:00	11,27	10,66	0,60	1	1					3,03	3,03
	02:00	10,96	10,90	0,05	1	1					2,72	2,72
	03:00	10,53	10,28	0,25	1	1					2,28	2,28
	04:00	10,51	10,12	0,39	1	1					2,26	2,26
	05:00	10,65	9,91	0,74	1	1					2,41	2,41
	06:00	11,07	9,88	1,19	1	1					2,81	2,82
	07:00	12,32	10,47	1,85	1	1					4,04	4,07
	08:00	14,29	12,52	1,78	1	1		1			4,13	4,13
	09:00	16,19	13,14	3,05	1	1		1			4,94	4,94
	10:00	17,45	14,57	2,88	1	1		1			6,10	6,10
	11:00	18,16	17,14	1,02		1	1	1			7,00	7,00
	12:00	18,85	16,61	2,23		1	1	1	1		4,43	4,43
	13:00	18,51	16,46	2,05		1	1	1	1		4,18	4,18
	14:00	17,14	14,58	2,56		1	1	1	1		3,62	3,62
	15:00	15,05	12,20	2,85		1	1	1			3,70	3,70
	16:00	14,56	11,80	2,75		1	1	1			3,18	3,18
	17:00	15,26	11,84	3,42		1	1	1			3,85	3,86
	18:00	16,39	11,85	4,54		1	1	1			4,97	4,99
	19:00	18,34	12,37	5,97		1	1	1			6,39	6,42
	20:00	18,14	11,88	6,26		1	1	1			6,42	6,42
	21:00	13,28	11,22	2,06		1	1	1			2,78	2,78
	22:00	14,14	12,83	1,32		1	1	1			1,98	2,74
	23:00	12,53	10,46	2,07		1	1	1			2,92	2,92

Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:00 – 14:20. Μερική διακοπή το διάστημα 21:14 – 21:44 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 22:20 – 23:55. Το διάστημα 22:35 – 23:15 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G3. Από τις 21:45 τα ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ και ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης