

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	22,00	15,15	6,85		1			1	1		7,79	7,79
	01:00	20,12	13,66	6,46		1				1		7,05	7,05
	02:00	18,84	12,86	5,97		1				1		6,60	6,60
	03:00	18,22	12,54	5,68		1	1			1		6,36	6,36
	04:00	17,49	12,15	5,34			1			1		6,12	6,12
	05:00	17,38	11,91	5,47			1			1		6,10	6,10
	06:00	17,84	12,53	5,31			1			1		6,23	6,25
	07:00	19,26	13,52	5,73			1			1		6,72	6,74
	08:00	21,06	15,00	6,06			1			1	2	7,37	7,37
	09:00	22,35	15,50	6,85			1		1	1	1	7,81	7,82
	10:00	23,16	15,77	7,38			1		1	1		8,11	8,11
	11:00	23,69	16,81	6,89			1		1	1		8,38	8,38
	12:00	24,40	17,20	7,20			1		1	1		8,63	8,63
	13:00	25,36	17,69	7,67			1		1	1		8,73	8,75
	14:00	25,67	18,36	7,31			1		1	1		8,75	8,75
	15:00	25,07	17,64	7,43			1		1	1		8,74	8,75
	16:00	25,36	17,53	7,83			1		1	1		8,75	8,75
	17:00	26,06	18,42	7,63		1	1		1	1		8,75	8,75
	18:00	27,09	19,83	7,26		1	1			1	1	8,75	8,75
	19:00	26,84	20,03	6,81		1	1			1	1	8,75	8,75
	20:00	26,69	18,88	7,81		1	1			1	1	8,75	8,75
	21:00	24,91	17,22	7,70		1	1			1		8,69	8,72
	22:00	23,05	15,18	7,87	1	1	1			1		7,96	7,96
	23:00	21,48	14,18	7,30	1		1			1		7,36	7,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης