

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	19,41	12,63	6,78	1					1		6,82	6,82
	01:00	17,72	11,51	6,21	1					1		6,21	6,21
	02:00	16,74	10,87	5,86	1					1		5,87	5,87
	03:00	15,87	10,58	5,29	1					1		5,52	5,55
	04:00	15,49	10,35	5,14	1					1		5,23	5,23
	05:00	15,65	10,35	5,29	1					1		5,35	5,38
	06:00	15,89	10,37	5,52	1					1		5,52	5,56
	07:00	16,97	11,02	5,94	1					1		5,93	5,94
	08:00	17,81	11,57	6,24	1					1		6,23	6,23
	09:00	18,41	11,99	6,43	1					1		6,44	6,44
	10:00	18,71	12,21	6,50	1					1		6,54	6,55
	11:00	19,19	12,65	6,53	1					1		6,72	6,72
	12:00	20,01	13,25	6,75	1					1		7,00	7,00
	13:00	20,82	14,07	6,76	1					1	1	7,28	7,29
	14:00	20,71	13,55	7,16	1					1	1	7,26	7,26
	15:00	20,17	13,17	7,00	1					1	1	7,06	7,06
	16:00	20,36	13,29	7,07	1					1	1	7,12	7,13
	17:00	21,42	13,95	7,47	1					1	1	7,49	7,50
	18:00	22,52	14,68	7,83	1					1	1	7,93	7,93
	19:00	22,89	14,91	7,99	1					1	2	8,13	8,13
	20:00	23,23	15,38	7,85	1					1	2	8,23	8,23
	21:00	21,71	14,26	7,45	1					1	3	7,62	7,62
	22:00	20,36	13,24	7,12	1					1	3	7,13	7,13
	23:00	18,96	12,44	6,51	1					1	2	6,65	6,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης