

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	17,55	12,11	5,44	1					1		6,16	6,16
	01:00	16,39	11,42	4,97	1					1		5,74	5,74
	02:00	15,65	10,69	4,96	1					1		5,36	5,39
	03:00	15,01	10,28	4,73	1					1		4,78	4,78
	04:00	14,68	10,28	4,40	1					1		4,42	4,42
	05:00	14,65	10,30	4,36	1					1		4,38	4,39
	06:00	14,86	10,96	3,90	1					1		4,58	4,60
	07:00	15,75	11,31	4,44	1					1		5,44	5,48
	08:00	16,80	11,49	5,31	1					1		5,86	5,88
	09:00	17,69	11,97	5,73	1					1		6,19	6,19
	10:00	18,05	11,94	6,12	1					1		6,32	6,32
	11:00	18,47	12,29	6,19	1					1		6,46	6,47
	12:00	18,87	12,50	6,37	1					1		6,60	6,60
	13:00	18,95	12,41	6,53	1					1		6,63	6,63
	14:00	18,71	12,26	6,46	1					1		6,55	6,55
	15:00	18,21	11,97	6,24	1					1		6,37	6,37
	16:00	18,59	12,52	6,06	1					1		6,49	6,51
	17:00	19,71	14,14	5,56	1					1		6,88	6,90
	18:00	21,17	15,07	6,10	1					1	2	7,41	7,41
	19:00	21,58	15,24	6,34	1					1	2	7,58	7,58
	20:00	22,54	16,52	6,02	1					1	4	8,24	8,24
	21:00	21,43	15,12	6,31	1					1	4	7,72	7,72
	22:00	20,49	14,87	5,62	1					1	7	7,32	7,32
	23:00	19,09	13,76	5,32	1					1	2	6,93	6,93

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης