

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	17,38	12,50	4,88	1					1		6,10	6,10
	01:00	16,23	12,16	4,07	1					1		5,68	5,68
	02:00	15,51	11,78	3,73	1					1		5,29	5,29
	03:00	15,06	11,63	3,43					1	1		5,28	5,28
	04:00	14,57	10,90	3,67					1	1		5,10	5,10
	05:00	14,75	10,99	3,75					1	1		5,15	5,16
	06:00	15,34	10,70	4,64					1	1		5,36	5,37
	07:00	16,78	11,63	5,15					1	1		5,86	5,87
	08:00	18,60	12,99	5,61				1	1	1		5,48	6,16
	09:00	19,12	15,10	4,02				1	1	1		5,27	6,68
	10:00	19,20	15,36	3,84				1	1	1		5,26	6,72
	11:00	19,65	15,25	4,40				1	1	1		5,58	6,88
	12:00	20,43	15,81	4,62				1	1	1		6,01	7,15
	13:00	20,75	15,60	5,14				1	1	1		6,21	7,26
	14:00	21,61	15,20	6,40				1	1	1		7,62	7,62
	15:00	21,02	14,76	6,26				1	1	1		7,37	7,37
	16:00	21,28	14,95	6,33				1	1	1		7,44	7,45
	17:00	22,27	15,31	6,96				1	1	1		7,78	7,79
	18:00	23,40	16,13	7,27				1	1	1		8,22	8,22
	19:00	23,71	16,38	7,34				1	1	1	1	8,42	8,42
	20:00	24,37	17,18	7,18				1	1	1	2	8,63	8,63
	21:00	23,31	16,21	7,09				1	1	1	2	8,31	8,31
	22:00	21,81	15,26	6,55				1	1	1	1	7,66	7,66
	23:00	20,07	14,34	5,73				1	1	1		7,04	7,04

Το διάστημα 8:30 με 13:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης