

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η ρ α β α τ ο	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	3,24	3,15	0,09			1	1	1			1	1			0,63	0,66
	01:00	3,11	2,99	0,12			1		1			1	1			0,88	0,88
	02:00	2,91	2,88	0,03			1		1			1	1			0,68	0,67
	03:00	2,81	2,76	0,06			1		1			1	1			0,58	0,58
	04:00	2,71	2,62	0,09			1		1			1	1			0,47	0,48
	05:00	2,66	2,54	0,11			1		1			1	1			0,45	0,45
	06:00	2,53	2,49	0,05			1		1			1	1			0,31	0,30
	07:00	2,74	2,59	0,15			1		1			1	1			0,32	0,41
	08:00	3,20	2,93	0,27			1		1			1	1			0,32	0,74
	09:00	3,77	3,52	0,25		1	1		1			1	1			0,30	1,01
	10:00	3,90	3,22	0,68		1	1					1	1	1		1,09	1,08
	11:00	4,02	3,50	0,52		1	1					1	1	1		1,17	1,18
	12:00	4,11	3,40	0,71		1	1					1	1	1		1,19	1,19
	13:00	4,23	3,41	0,82		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	14:00	4,29	3,41	0,89		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	15:00	4,17	3,55	0,62		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	16:00	4,08	3,68	0,40		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	17:00	4,14	3,53	0,61		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	18:00	4,26	3,66	0,60		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	19:00	4,44	4,00	0,44		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	20:00	4,40	4,13	0,27		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	21:00	4,14	3,84	0,30		1	1					1	1	1		1,20	1,20
	22:00	3,91	3,62	0,29		1	1					1	1	1		1,12	1,11
	23:00	3,56	3,36	0,19		1	1					1	1	1		0,77	0,76

Στο διάστημα 07:00 – 09:35 σημειώθηκε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης