

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Σ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	2,86	2,86	0,00			1		1	1	1					1,10	0,62
	01:00	2,71	2,71	0,00			1		1	1	1					1,10	0,47
	02:00	2,58	2,58	0,00			1		1	1	1					1,10	0,34
	03:00	2,55	2,55	0,00			1		1	1	1					1,10	0,30
	04:00	2,50	2,50	0,00			1		1	1	1					1,10	0,27
	05:00	2,46	2,46	0,00			1		1	1	1					1,10	0,23
	06:00	2,63	2,63	0,00			1		1	1	1					1,10	0,38
	07:00	2,98	2,98	0,00			1		1	1	1					1,10	0,72
	08:00	3,35	3,26	0,09			1		1	1	1					0,83	1,04
	09:00	3,68	3,14	0,53			1		1			1	1		1	0,69	0,68
	10:00	3,96	2,83	1,13			1		1			1	1		1	1,14	1,12
	11:00	3,54	2,88	0,66			1					1	1		1	1,20	1,20
	12:00	4,14	3,22	0,92			1					1	1		1	1,20	1,20
	13:00	4,08	3,06	1,01			1					1	1		1	1,20	1,20
	14:00	3,91	3,14	0,77			1					1	1		1	1,20	1,20
	15:00	3,52	3,00	0,52			1					1	1		1	1,19	1,19
	16:00	3,34	2,98	0,36			1					1	1		1	1,10	1,10
	17:00	3,44	2,99	0,45			1					1	1		1	1,18	1,19
	18:00	3,68	3,27	0,41			1					1	1		1	1,20	1,20
	19:00	3,96	3,56	0,39			1		1			1	1		1	1,19	1,19
	20:00	4,04	3,65	0,38			1		1			1	1		1	1,19	1,19
	21:00	3,80	3,50	0,29			1		1			1	1		1	1,02	1,01
	22:00	3,47	3,17	0,30			1					1	1		1	1,06	1,07
	23:00	3,04	2,73	0,31			1					1	1		1	0,82	0,81

Το ΑΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ παρέμεινε εκτός λειτουργίας έως τις 08:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης