

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	26,37	23,01	3,36	1		1	1							6,19	6,40
	01:00	24,38	20,16	4,22			1	1							8,31	8,53
	02:00	22,99	19,66	3,33			1	1							7,96	8,05
	03:00	22,01	18,58	3,43			1	1							7,35	7,53
	04:00	21,41	16,77	4,64			1	1							6,58	6,94
	05:00	20,91	16,53	4,38			1	1							6,04	6,43
	06:00	20,90	17,13	3,77			1	1							6,19	6,42
	07:00	22,15	18,13	4,01			1	1							7,27	7,67
	08:00	24,57	20,76	3,82			1	1							8,49	8,60
	09:00	26,23	22,34	3,89		1	1	1							7,19	7,19
	10:00	26,68	22,57	4,11		1	1	1							5,72	6,06
	11:00	26,81	22,90	3,91		1	1	1							5,90	6,20
	12:00	27,65	23,68	3,96		1	1	1							6,97	7,03
	13:00	29,05	23,33	5,72		1	1	1							8,05	8,44
	14:00	28,75	23,24	5,51		1	1	1							7,98	8,14
	15:00	28,43	22,61	5,82		1	1	1							7,66	7,81
	16:00	28,82	21,74	7,09		1	1	1							8,48	8,21
	17:00	28,96	22,54	6,42		1	1	1							8,24	8,34
	18:00	29,06	23,17	5,88		1	1	1							8,40	8,44
	19:00	28,86	23,20	5,66		1	1	1							7,95	8,25
	20:00	29,61	23,71	5,91		1	1	1							8,65	9,00
	21:00	28,53	22,37	6,15		1	1	1							7,61	7,91
	22:00	26,91	21,13	5,78		1	1	1							6,24	6,29
	23:00	24,17	20,62	3,56		1	1	1							5,31	5,31

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:25. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 14:00 - 20:00. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 19:00 - 22:30. Στο διάστημα 08:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στο διάστημα 22:57 με 23:36 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση