

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,84	16,77	5,07			1	1							7,14	7,37
	01:00	20,24	15,81	4,42			1	1							5,61	5,76
	02:00	19,06	15,55	3,50			1	1							4,45	4,58
	03:00	18,56	15,33	3,23			1	1							3,94	4,08
	04:00	18,26	15,28	2,98			1	1							3,64	3,78
	05:00	18,56	15,33	3,23			1	1							3,93	4,09
	06:00	18,76	15,78	2,98			1	1							4,14	4,28
	07:00	20,06	15,93	4,13			1	1							5,63	5,58
	08:00	21,23	15,92	5,32			1	1							6,17	6,76
	09:00	21,71	16,42	5,29			1	1							6,18	7,23
	10:00	21,57	16,03	5,54			1	1							6,56	7,09
	11:00	21,61	15,98	5,63			1	1							6,84	7,13
	12:00	22,28	16,97	5,31			1	1							7,72	7,80
	13:00	22,88	17,30	5,58			1	1							8,14	8,01
	14:00	22,79	17,77	5,03			1	1							8,12	7,98
	15:00	22,23	16,85	5,38			1	1							7,74	7,75
	16:00	22,67	17,40	5,27			1	1							7,97	7,93
	17:00	24,14	19,26	4,88			1	1							8,42	8,45
	18:00	25,64	20,14	5,51			1	1							8,88	8,98
	19:00	26,54	20,66	5,89			1	1							9,12	9,29
	20:00	27,26	21,49	5,77			1	1							9,14	9,54
	21:00	25,70	20,34	5,36			1	1							8,91	9,00
	22:00	23,85	19,00	4,85			1	1							8,33	8,35
	23:00	22,21	17,53	4,68			1	1							7,52	7,73

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΚΕΦΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από τις 07:20. Στο διάστημα 08:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 07:10 - 11:10 το Σύστημα Εποπτείας του ΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 13:30. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 22:50. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 17:15. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση