

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	20,14	16,70	3,45			1	1							5,62	5,67
	01:00	18,83	16,64	2,19			1	1							4,27	4,35
	02:00	17,65	16,07	1,59			1	1							3,03	3,18
	03:00	17,35	15,57	1,78			1	1							2,69	2,88
	04:00	17,07	15,21	1,86			1	1							2,38	2,59
	05:00	17,24	15,34	1,90			1	1							2,52	2,77
	06:00	17,79	15,90	1,89			1	1							3,08	3,32
	07:00	19,50	17,91	1,59			1	1							4,67	5,02
	08:00	21,06	18,92	2,14			1	1							6,11	6,58
	09:00	22,21	19,70	2,51			1	1							7,18	7,73
	10:00	22,51	19,59	2,91			1	1							7,40	7,88
	11:00	22,71	19,68	3,03			1	1							7,49	7,95
	12:00	23,05	19,70	3,35			1	1							7,58	8,07
	13:00	23,86	20,16	3,70			1	1							7,96	8,35
	14:00	23,80	19,80	4,00			1	1							8,17	8,33
	15:00	22,75	19,13	3,62			1	1							7,77	7,96
	16:00	22,88	19,71	3,17			1	1							7,83	8,01
	17:00	24,07	21,12	2,95			1	1							8,27	8,43
	18:00	25,12	22,74	2,38			1	1							8,72	8,79
	19:00	25,91	24,54	1,37	1		1	1							7,05	7,05
	20:00	26,64	25,37	1,26	1		1	1							6,68	6,66
	21:00	25,24	23,98	1,27	1		1	1							5,30	5,27
	22:00	23,67	22,57	1,11	1		1	1							3,73	3,70
	23:00	22,26	21,65	0,61	1	1	1								2,51	3,38

Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας έως τις 18:15 λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 ήταν εκτός λειτουργίας έως τις 12:15 λόγω βλάβης. Το διάστημα 7:00-13:30 τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση