

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	20,10	19,83	0,27	1	1	1									1,33	1,22	
	01:00	18,91	18,91	0,01	1	1	1									0,75	0,75	
	02:00	17,68	17,38	0,29	1		1									4,64	4,94	
	03:00	17,26	17,05	0,21	1		1									4,52	4,52	
	04:00	16,92	16,37	0,55	1		1									4,20	4,18	
	05:00	17,03	15,09	1,94	1		1									4,24	4,29	
	06:00	17,61	16,06	1,55	1		1									4,84	4,87	
	07:00	19,47	18,02	1,45	1		1									6,11	6,73	
	08:00	20,88	20,07	0,81			1	1								4,77	6,40	
	09:00	22,31	21,39	0,92			1	1								6,47	7,81	
	10:00	22,37	20,86	1,50			1	1								7,78	7,83	
	11:00	22,89	21,36	1,52			1	1								7,99	8,01	
	12:00	23,36	22,17	1,19			1	1								1	4,70	4,70
	13:00	24,26	22,85	1,41			1	1								1	4,10	4,10
	14:00	23,83	22,11	1,72		1	1	1								3,75	3,75	
	15:00	22,32	20,99	1,33		1	1	1								2,55	2,55	
	16:00	23,54	20,75	2,79			1	1								7,91	8,24	
	17:00	24,88	21,83	3,05			1	1								7,95	8,71	
	18:00	26,16	23,63	2,53	1		1	1								7,08	7,08	
	19:00	26,82	24,51	2,31		1	1	1								6,07	6,20	
	20:00	27,52	25,59	1,93		1	1	1								6,80	6,91	
	21:00	25,98	23,71	2,27		1	1	1								5,23	5,36	
	22:00	24,20	22,85	1,35		1	1	1								3,74	3,59	
	23:00	21,96	21,17	0,79			1	1								7,37	7,49	

Το διάστημα 8:00-16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ και το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία G1 στο διάστημα από 00:00 έως 03:00. Δοκιμαστική λειτουργία A/Σ 5 στο διάστημα από 12:00 έως 13:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση