

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400			
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	19,84	19,29	0,55			1	1								5,39	5,36
	01:00	18,56	18,27	0,29			1	1								4,07	4,09
	02:00	17,67	17,45	0,22			1	1								3,14	3,20
	03:00	17,22	17,12	0,10			1	1								2,70	2,74
	04:00	17,06	16,84	0,22			1	1								2,54	2,59
	05:00	17,04	16,24	0,80			1	1								2,45	2,57
	06:00	17,89	16,43	1,46			1	1								3,28	3,42
	07:00	19,94	18,77	1,17			1	1								5,30	5,46
	08:00	21,70	21,10	0,61			1	1								7,11	7,23
	09:00	22,37	21,96	0,41			1	1								7,36	7,83
	10:00	22,72	22,55	0,17			1	1								7,36	7,95
	11:00	23,21	22,91	0,30			1	1		1	7,36	7,36					
	12:00	23,37	21,83	1,53			1	1		1	7,36	7,36					
	13:00	24,30	21,94	2,36			1	1			8,12	8,51					
	14:00	24,04	22,33	1,71			1	1			8,41	8,41					
	15:00	23,03	21,25	1,78			1	1			8,04	8,06					
	16:00	23,23	21,31	1,92			1	1			8,09	8,13					
	17:00	24,25	22,25	2,00			1	1			8,44	8,49					
	18:00	26,05	24,29	1,76			1	1			8,32	9,12					
	19:00	27,01	25,13	1,89		1	1	1			6,27	6,40					
	20:00	27,41	25,44	1,97		1	1	1			6,68	6,79					
	21:00	25,62	24,08	1,55		1	1	1	1		4,94	5,01					
	22:00	23,79	22,65	1,15		1	1	1			3,14	3,18					
	23:00	21,91	21,04	0,87		1	1	1				4,48	4,48				

Κατά το διάστημα 8:00-16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 8:45-13:20 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση