

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	19,79	18,17	1,62			1	1							5,32	5,32
	01:00	18,67	17,70	0,98			1	1							4,19	4,20
	02:00	17,51	17,13	0,38			1	1							3,03	3,03
	03:00	17,09	16,74	0,35			1	1							2,60	2,61
	04:00	16,79	16,52	0,28			1	1							2,31	2,32
	05:00	16,86	16,50	0,36			1	1							2,34	2,38
	06:00	17,32	16,60	0,72			1	1							2,74	2,84
	07:00	18,50	16,69	1,81			1	1							3,79	4,02
	08:00	20,23	18,32	1,92			1	1							5,59	5,76
	09:00	21,49	19,96	1,53			1	1							6,89	7,02
	10:00	21,63	20,50	1,13			1	1							7,06	7,15
	11:00	22,16	21,17	0,99			1	1							7,53	7,68
	12:00	23,00	22,20	0,80			1	1							8,02	8,05
	13:00	23,99	23,04	0,94			1	1							8,38	8,40
	14:00	23,51	22,63	0,88			1	1							8,24	8,23
	15:00	23,04	21,99	1,06			1	1							8,09	8,07
	16:00	23,11	21,67	1,44			1	1							8,10	8,09
	17:00	24,12	22,23	1,90			1	1							8,39	8,44
	18:00	25,01	23,26	1,75			1	1							8,65	8,75
	19:00	25,70	24,21	1,49		1	1	1							6,76	6,76
	20:00	26,15	24,68	1,47		1	1	1							5,95	5,53
	21:00	24,70	23,50	1,20		1	1	1							4,78	4,78
	22:00	23,04	22,45	0,59		1	1	1							4,84	4,84
	23:00	21,18	19,50	1,68			1	1							6,91	6,70

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ το διάστημα 17:30-18:50 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Κατά το διάστημα 11:25-16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση