

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	19,54	18,26	1,28			1	1							5,51	5,07
	01:00	18,45	17,09	1,36			1	1							4,63	4,63
	02:00	17,49	16,39	1,10			1	1							3,84	3,84
	03:00	17,04	16,36	0,68			1	1							3,08	3,08
	04:00	16,70	16,10	0,60			1	1							2,16	2,22
	05:00	16,59	15,58	1,01			1	1							1,99	2,12
	06:00	16,72	15,54	1,18			1	1							2,12	2,25
	07:00	17,22	15,83	1,39			1	1							2,58	2,74
	08:00	18,17	16,59	1,58			1	1							3,49	3,69
	09:00	19,02	18,02	1,00			1	1							4,41	4,55
	10:00	19,42	18,53	0,89			1	1							4,85	4,94
	11:00	20,28	19,76	0,52			1	1							5,74	5,81
	12:00	20,81	20,33	0,48			1	1							6,27	6,34
	13:00	20,95	19,66	1,29			1	1							6,34	6,47
	14:00	20,37	18,54	1,83			1	1							5,70	5,90
	15:00	19,80	18,30	1,50			1	1							5,14	5,32
	16:00	20,42	19,23	1,19			1	1							5,77	5,95
	17:00	21,89	19,93	1,96			1	1							7,20	7,42
	18:00	22,85	20,73	2,12			1	1							7,91	8,00
	19:00	23,83	20,69	3,14			1	1							8,20	8,34
	20:00	24,80	22,07	2,73			1	1							8,59	8,68
	21:00	24,15	21,79	2,36			1	1							8,35	8,45
	22:00	22,88	20,85	2,03			1	1							7,89	8,01
	23:00	20,85	18,52	2,33			1	1							6,17	6,38

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας από τις 0:55 και έπειτα. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση