

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	19,03	17,33	1,71			1	1							4,33	4,56
	01:00	17,94	16,47	1,47		1	1								3,73	4,56
	02:00	16,93	15,30	1,63		1	1								3,37	3,56
	03:00	16,70	15,17	1,53		1	1								3,17	3,32
	04:00	16,56	14,95	1,61		1	1								3,02	3,19
	05:00	16,78	15,07	1,71		1	1								3,22	3,40
	06:00	17,60	15,43	2,17		1	1								4,02	4,22
	07:00	19,72	16,71	3,01		1	1								6,07	6,35
	08:00	20,81	17,76	3,05		1	1								7,08	7,28
	09:00	21,51	18,92	2,59		1	1								7,44	7,53
	10:00	20,87	19,10	1,77			1							1	5,84	7,23
	11:00	21,09	20,18	0,91			1							1	4,64	7,38
	12:00	21,15	19,63	1,51			1							1	6,66	7,40
	13:00	21,40	19,07	2,33			1							1	8,01	8,01
	14:00	20,87	18,57	2,31			1							1	7,68	7,23
	15:00	19,81	17,90	1,91			1							1	6,60	6,17
	16:00	19,99	18,38	1,61			1							1	6,83	6,35
	17:00	21,33	18,94	2,38			1							1	7,66	7,46
	18:00	22,42	20,21	2,22			1							1	7,75	7,85
	19:00	23,67	21,02	2,65			1							1	8,18	8,28
	20:00	24,53	21,94	2,59			1							1	8,50	8,59
	21:00	23,16	21,62	1,55			1							1	8,06	8,11
	22:00	21,29	19,29	2,00			1							1	7,37	7,45
	23:00	19,68	16,85	2,82	1		1							1	6,14	6,14

Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 5 το διάστημα 11:35 – 12:05. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας έως τις 15:40. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση