

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	10,500	13,000	13,000	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	22,400		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	18,02	15,45	2,57	1		1								5,15	5,28
	01:00	16,99	14,42	2,57	1		1								4,09	4,25
	02:00	16,23	13,77	2,46	1		1								3,30	3,49
	03:00	15,76	13,24	2,52	1		1								2,76	3,02
	04:00	15,78	13,15	2,63	1		1								2,69	3,04
	05:00	16,14	13,50	2,64	1		1								3,16	3,41
	06:00	17,30	13,77	3,53	1		1								4,22	4,56
	07:00	19,30	15,26	4,04	1		1								6,25	6,56
	08:00	20,46	16,11	4,36	1		1								7,10	7,16
	09:00	21,20	15,98	5,21	1		1								7,35	7,42
	10:00	20,75	14,72	6,03	1		1								7,20	7,26
	11:00	20,64	15,27	5,37	1		1								7,17	7,22
	12:00	20,59	15,89	4,70	1		1								7,17	7,21
	13:00	20,74	16,19	4,55	1		1								7,24	7,26
	14:00	20,17	15,50	4,68	1		1								7,00	7,06
	15:00	19,29	15,08	4,21	1		1								6,37	6,55
	16:00	20,64	16,95	3,69	1		1								7,24	7,22
	17:00	21,73	18,99	2,74	1	1	1								5,97	5,97
	18:00	22,91	21,02	1,90	1	1	1								4,01	4,03
	19:00	24,32	21,94	2,37	1	1	1								5,40	5,44
	20:00	25,25	22,96	2,29	1	1	1								6,42	6,37
	21:00	23,47	21,06	2,41	1	1	1								4,59	4,59
	22:00	21,72	19,74	1,98	1	1	1								2,84	2,84
	23:00	19,39	15,85	3,54	1		1								6,29	6,65

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 21:15. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση